

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ01.В.00610**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631659**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Представительство АО «Системэйр АБ» (Швеция)
101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, офис 2.
Тел. (495) 933 14 36.
ИНН 9909113551, КПП 773851001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45, Windischbuch, Germany, D-97944.
Tel. 49 (0) 79 30 92 72 0, fax 49 (0) 79 30 92 72 92.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Вентилятор дымоудаления осевой
АХС-315/F400...АХС-1600/F400,
АХР-315/F400...АХР-1600/F400
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

предел огнестойкости - не менее 2,0 часа при температуре 400°C
ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений.
Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

код ТН ВЭД России
8414 59 200 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 9831 от 29.04.2010 ИЛ НИЦ ПБ
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт инспекционной проверки № 7634, 7635-ИК2 от 28.07.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **25.05.2010** по **25.05.2015**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Бородаенко

