



Настройка централизованного пульта управления (ЦПУ) DMS504B51



При первичном подключении централизованного пульта DMS504B51 к системе необходимо выполнить следующие действия:


1. Подключить пульт DMS504B51 к системе **2-жильным медным экранированным** кабелем, сечением 2x0,75...1,25 мм².
2. Проверить, чтобы все адаптеры внутренних блоков системы были соединены друг за другом последовательно к клеммам «F1/F2».
Соединения типа «звезда» не допускаются!
3. **Проверить, чтобы центральный пульт DMS504B51 уже был присоединён к системе и включён в сеть!**
4. Проверить подачу питания на внутренний блок. Присоединить проводной пульт BRC1D528 к **внутреннему** блоку системы **вместо** установленного при монтаже инфракрасного пульта.
5. Задать адрес (режим №30) для каждого внутреннего блока при помощи **проводного** пульта управления BRC1D528 (в виде 1-00, 1-01, ... 1-16), после чего проводной пульт отсоединить.
6. После задания всех адресов необходимо отключить централизованный пульт управления от питания.
7. Подать питание на **ВСЕ** блоки системы.
8. Через 3 минуты включить ЦПУ.


Для выхода в 30-й режим на проводном пульте BRC1D528:

1) Нажать кнопку  и удерживать её в течение 4-х секунд.


2) Кнопкой  выбрать режим **30**.

3) Нажать кнопку   для активации режима.

4) Кнопкой  выбрать номер первого кода (1, 2, 3, 4).

5) Кнопкой  выбрать номер второго кода (порядковый: 00, 01, 02, ...14, 15).

6) Нажать кнопку   для ввода адреса в память блока.

7) Один раз нажать кнопку .