



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

14.12.2011 № 15-1-05-2906 ООО «ГРУНДФОС ИСТРА»  
на № 02-17 (229)-541 от 18.11.2011

Руководителю отдела сертификации  
Е.В. Будановой

О необходимости подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента

д. Лешково, д. 188, Истринский р-н,  
Московская обл., 143591

факс: (495) 737-91-10

Уважаемая госпожа Буданова Е.В.!

На Ваш запрос сообщаем следующее. Ввиду того, что в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности отсутствуют требования к центробежным насосам консольного типа или с двухсторонним входом, комплектным насосным агрегатам для установок водяного и пенного пожаротушения и к насосным установкам повышения и поддержания давления, они не могут быть отнесены к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия на требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Следовательно, для следующего оборудования, производимого концерном “GRUNDFOS”:

- Насосы центробежные консольные типа NKF и Fire NKF с приводом от дизельного двигателя или электродвигателя (код ТН ВЭД 8413 70 590 0);
- Насосы центробежные двухстороннего входа типа HSEF, HSF, DNF с приводом от дизельного двигателя или электродвигателя (код ТН ВЭД 8413 70 590 0);
- Комплектный насосный агрегат для установок водяного и пенного пожаротушения типа Hydro MX (коды ТН ВЭД 8413 70 750 0 или 8413 70 510 0);
- Установка для повышения и поддержания давления (жокей-насос) Hydro Solo FS (коды ТН ВЭД 8413 70 750 0 или 8413 70 510 0)



не требуется обязательного подтверждения соответствия путем декларирования или сертификации на требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «ГРУНДФОС ИСТРА», представившее документы.

Настоящее разъяснение действительно до 31.12.2012 г. или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной выше продукции.

Заместитель начальника



В.В. Яшин