



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.486.П.029484.05.06 от 25.05.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Приточные и приточно-вытяжные установки SAU, HERU и принадлежности к ним: воздушные фильтры G4, F7.

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.1191-03

Организация-изготовитель

"AB C.A. Ostberg"

Швеция

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"AB C.A. Ostberg", Murgatan 48, SE-774, 35 Avesta, Швеция

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний АНО НИЭС № 1606 от 17.05.2006 г аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.03 ЭЧ 6/5

Экспертное заключение филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в Зеленоградском АО №00121 от 22.05.2006г.

№0682957

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

По приложению.

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Область применения:
Для систем приточной и вытяжной вентиляции.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, информация о сертификации на русском языке.



Заключение действительно до 25.05.2011г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.486.П.029484.05.06 25.05.2006

№ _____ от _____

выделения в воздушную среду, мг/м³: формальдегид, фенол (< 0,001/ПДК – 0,003), стирол (< 0,001/ПДК – 0,002), этиленгликоль (0,02/ОБУВ – 1,0), винилацетат (< 0,02/ПДК – 0,15), физические факторы: напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), кВ/м: (1/НТД – 5), напряженность электростатического поля на поверхности, кВ/м (4/НТД – 20)

шумовые характеристики, дБА:

Уровни звукового давления, дБА в среднегеометрических частотах, Гц	октавных полосах со								Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Норма по НТД	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Результаты Испытаний	86	81	75	70	66	62	58	55	53	69

Допустимые уровни вибрации:

Уровни виброскорости, дБ в среднегеометрических частотах, Гц	октавных полосах со						Корректированный уровень, дБ
	2	4	8	16	31,5	63	
Норма по НТД	108	99	93	92	92	92	92
Результаты Испытаний	56	52	49	48	48	47	57



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Г.И.

